

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
КАНЦЭРН ПА НАФЦЕ І ХІМІІ

АДКРЫТАЕ  
АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА



220024, вул. Сярова, 8, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь  
тэл. 2755913; факс 2756520, тэлекс 252479 КЛАПАН  
р.рах. №3012740030010 у Акцябрскім адзяленні  
ААТ БПБ-БАНК г. Мінска, вул. Чкалава, 18/1  
МФО 153001357 ОКПО 05544472  
УНН 100297116  
E-mail: krimon@infonet.by

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ

ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



220024, ул. Серова, 8, г. Минск, Республика Беларусь  
тел. 2755913; факс 2756520, телекс 252479 КЛАПАН  
р.сч. №3012740030010 в Октябрьском отделении  
ОАО БПС-БАНК г. Минска, ул. Чкалова, 18/1  
МФО 153001357 ОКПО 05544472  
УНН 100297116  
E-mail: krimon@infonet.by

24.11.2009 № 0315429

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

□ □

Анализ

эффективности применения ремонтно-восстановительного состава (РВС)


В периоды с 14 по 16 июля 2009 г. и с 05 по 08 октября 2009 г. специалистами ОДО «Эталон-Маркет», который является представителем на территории РБ ЗАО «НПК-Русспромремонт» (патент РФ 2266979), проводились работы по РВС-технологии на воздушных поршневых шестиступенчатых компрессорах 6ВМ 16-140/200 №№ 3, 4.

После проведения оценки технического состояния компрессоров зафиксировано снижение энергопотребления на 4,2 % (168 кВт\*ч/ч).

Зам. главного инженера

 Я.И. Чапковский

Главный инженер

 В.А. Баталевич